

Số: /TNN-NM

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

V/v phối hợp vận hành xả nước về hạ du  
sông Vu Gia đảm bảo cấp nước cho  
thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa: A Vương, Đăk Mi 4,  
Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 và Sông Bung 6

Trong những ngày qua, qua theo dõi, giám sát, Cục Quản lý tài nguyên nước thấy rằng, độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ nhiều thời điểm vượt ngưỡng 1.000mg/l và đang có diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo cấp nước cho hạ du, đặc biệt là cấp nước cho thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị các Đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa như sau:

Đảm bảo tuân thủ vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, độ mặn tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ và mực nước sông tại trạm bơm An Trạch, vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia để đảm bảo việc cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng.

Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Lê Công Thành (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- UBND tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng (để b/cáo);
- Cục Điều tiết điện lực (để p/hợp);
- Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam, TTĐĐ HTĐ QG (để p/hợp);
- Lưu: VT, VP, NM.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Thu Linh**